



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
w Przemysłu Spółka z o.o.

37-700 Przemysł
ul. Płowiecka 8
tel.: 16 670 74 02
fax: 16 670 53 84
e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl



ZR / 223 / 49 / 21 / 143 / 51 / DO

Przemysł, dnia 22.01.2021r.

TERMORES Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Armii Krajowej 80
35-307 Rzeszów

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 7/ZP/2020 pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze obwodowej Miasta Przemysła, w rejonie ul. Sanowej i ul. Emilii Plater w Przemysłu, wraz z opracowaniem projektu wykonawczego uwzględniającego zmianę rurociągów stalowych z izolacją termiczną z twardej pianki poliuretanowej i płaszczą osłonową z blachy ocynkowanej na rurociągi preizolowane na odcinku spinającym dwa odcinki sieci doziemnej, preizolowanej, pomiędzy przyczółkiem Nr 5 a podpórą wiaduktu Nr 5.”

Informujemy, że Zamawiający zgodnie z pkt. 3.7. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia wymagał aby do oferty załączyć świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium zgodnie z najaktualniejszymi wymaganiami normy PN-EN 253. Informujemy, że najaktualniejsze wymagania w tym zakresie określa norma PN-EN 253:2020-01 opublikowana w dn. 24.01.2020r. Państwa oferta nawiązuje do norm **nieaktualnych**.

Zamawiający wzywa zatem do szczegółowego wyjaśnienia w przedmiotowej w sprawie w terminie do 26.01.2021r.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZR a/a;

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Stec
mgr Kazimierz Stec

Członek Zarządu
V-ce Prezes

Maciej Patoczka
mgr inż. Maciej Patoczka